

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за июль 2015г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	8841,12	15040,88
ООО "Компания Стрейд"	1150	163,04	986,96
ОАО "Оборонэнерго"	20	4,7848	15,2152
ПАО "Самараэнерго"	3234	998,076	2235,924

И.о. Главного энергетика

