


Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за март 2015г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	9729,52	14152,48
ООО "Компания Стрейд"	1150	188,8	961,2
ООО "Оборонэнерго"	20	5,669	14,331
ОАО "Самараэнерго"	3234	1098,267	2135,733

Главный энергетик



Макаров В.В.